

**Laboratori**

ETAP de Montfullà  
17162 Bescanó (Girona)  
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

\*26126448\*

**INFORME DE RESULTATS**

Client : PRODAISA  
Adreça : ASTURIES,13-15  
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Butlletí : 2688802

**N. Registre : 26126448**

Recepció mostra : 10/02/2026  
Data Inici : 10/02/2026  
Data Finalització : 19/02/2026

**Dades de la mostra aportades pel client**

Descripció : Aigua Xarxa

Legislació : RD 3/2023

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Riudellots d I Selva

Origen : ZS RIUDELLOTS DE LA SELVA

Procedència : 32734 - Font Carrer Major

Data presa : 10/02/2026

Hora : 11:40

Clor LL/T "in situ" : 0.42/0.47

Mostra presa : (\*)pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
Fluorur	0.9 ±0.2 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-049
Tetracloroetè	<1 µg/l		PNT ORG-MTD-013
Tricloroetè	<0.5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
* Tricloroetè + Tetracloroetè	<1.5 µg/l	10	PNT ORG-MTD-013

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 20 de Febrer 2026

Cap de Laboratori

LABORATORI



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.