Cicle de l'Aigua del Ter

Laboratori
ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

26128874

INFORME DE RESULTATS

Client : PRODAISA
Adreça : ASTURIES,13-15
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Butlletí : 2691409

N. Registre : 26128874

Recepció mostra : 15/09/2026
Data Inici : 24/09/2026
Data Finalització : 05/10/2026

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa
Legislació : RD 3/2023
Mostra: : Aigües de consum humà
Població : Riudellots d l Selva **Origen :** ZS RIUDELLOTS DE LA SELVA
Procedència : 32734 - Font Carrer Major
Data presa : 15/09/2026 **Hora :** 09:50
Clor LL/T "in situ" : 0.52/0.71
Mostra presa : (*)pel propi client

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
*	**Caracterització de les aigües**			
*	Calci	68 mg/l	-/100	PNT-MET-MTD-007
*	Duresa	219.8 mg CaCO3/L	-/500	PNT-MET-MTD-007
*	Magnesi	12 mg/l	-/30	PNT-MET-MTD-007
	Potassi Total	2.3 ±0.5 mg/l	-/10	segons acreditació 846/LE1671

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.
Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 05 d'Octubre 2026

Cap de Laboratori
Signature Not Verified
Digitally signed by DE CIURANA GAY MARIA DEL CARME - 40297343D
Date: 2026.10.05 13:35:15 CEST
LABORATORI

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº561 / LE1218

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.