



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  
Bústia C-2 de Montfullà  
17162 Bescanó  
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

\*22111363\*

## INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Client :** PRODAISA

**Adreça :** ASTURIES,13-15

**Població :** 17003 GIRONA (GIRONA)

**N. Butlletí :** 2273431

**N. Registre :** 22111363

**Data Registre :** 01/02/2022

**Data Inici :** 01/02/2022

**Data Finalització :** 02/02/2022

### Dades de la mostra aportades pel client

**Mostra :** Aigua destinada al consum humà

**Població :** Riudellots d I Selva

**Procedència :** Dipòsit Cimlasa

**Data presa :** 01/02/2022

**Hora :** 08:15

**Clor LL/T "in situ" :** 0.46/0.50

**Mostra presa :** pel propi client.

| Ac | Determinació                             | Resultat±Incertesa     | Valor Paramètric | Mètodes Analítics |
|----|--|------------------------|------------------|-------------------|
|    | <b>ANÀLISI CONTROL DIPÒSIT SECUNDARI</b> |                        |                  |                   |
| *  | Clor lliure                              | 0.5 mg/l               | 1                | DPD               |
| *  | Olor                                     | <3 Índex de dilució    | 3                |                   |
| *  | Sabor                                    | <3 Índex de dilució    | 3                |                   |
| *  | Color                                    | <5.0 mg/l              | 15               | PNT-QUI-MTD-031   |
|    | Terbolesa                                | 0.292 ±0.055 UNF       | 5                | PNT-TRA-MTD-003   |
|    | Conductivitat Elèctrica                  | 503 ±60 µS/cm a 20°C   | 2500             | PNT-QUI-MTD-011   |
|    | PH                                       | 7.9 ±0.1 unitats de PH | 6.5 - 9.5        | PNT-QUI-MTD-010   |
|    | Amoni                                    | <0.15 mg/l             | 0.5              | PNT-QUI-MTD-023   |
|    | Recompte de Coliforms Totals             | 0 NMP/100ml            | 0                | ISO 9308-2:2012   |
|    | Recompte d'Escherichia coli              | 0 NMP/100ml            | 0                | ISO 9308-2        |

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 03 de Febrer 2022

Cap de Laboratori

LABORATORI