

Laboratori

ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

23115246

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.



Client : PRODAISA
Adreça : ASTURIES,13-15
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Butlletí : 2377454

N. Registre : 23115246

Data Registre : 09/05/2023

Data Inici : 13/05/2023

Data Finalització : 16/05/2023

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Riudellots d I Selva

Origen : ZS RIUDELLOTS DE LA SELVA

Procedència : 32734 - Font Carrer Major

Data presa : 09/05/2023

Hora : 10:00

Clor LL/T "in situ" : 0.52/0.57

Mostra presa : (*)pel propi client.

Ac	Determinació	Resultats±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
	Fluorur	0.9 ±0.15 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-049
	Tetracloroetè	<1 µg/l		PNT ORG-MTD-013
	Tricloroetè	<0.5 µg/l		PNT ORG-MTD-013

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 16 de Maig 2023

Cap de Laboratori

LABORATORI