

Laboratori

ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

24118217

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.



Client : PRODAISA
Adreça : ASTURIES,13-15
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Butlletí : 2480529

N. Registre : 24118217

Data Registre : 12/02/2024

Data Inici : 12/02/2024

Data Finalització : 21/02/2024

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Riudellots d I Selva

Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER

Procedència : 32734 - Font Carrer Major

Data presa : 12/02/2024

Hora : 11:00

Legislació : RD 3/2023

Clor LL/T "in situ" : 0.52/0.60

Mostra presa : (*)pel propi client

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
	Fluorur	1.0 ±0.2 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-049
	Tetracloroetè	<1 µg/l		PNT ORG-MTD-013
	Tricloroetè	<0.5 µg/l		PNT ORG-MTD-013

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 22 de Febrer 2024

Cap de Laboratori

LABORATORI